

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **закупівлі**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
Національна академія внутрішніх справ;
03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1;
код за ЄДРПОУ – 08751177;

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування газових топкових на території Національної академії внутрішніх справ в с. Віта Поштова Фастівського району Київської області) (ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі UA-2023-02-13-015011-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 375 640,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 375 640,00 грн згідно з розрахунком до кошторису.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — До 31.12.2023 року

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості послуг визначені з урахуванням реальних потреб НАВС та оптимального співвідношення ціни та якості.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування газових топкових на території Національної академії внутрішніх справ в с. Віта Поштова Фастівського району Київської області).

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Зовнішній огляд і перевірка роботи систем водогрійного котла під навантаженням продуктивність до 100 кВт	котлоагр	15	
2	Огляд і аналіз стану систем водогрійного котла 100кВт після зупинки	котлоагр	15	
3	Ревізія сталевих котлів потужністю до 35 кВт	котлоагр	6	
4	Ревізія сталевих котлів потужністю до 50 кВт	котлоагр	15	
5	Демонтування теплообмінників котла Колвітерм DUO100T максимальною потужністю до 0,1мВт	котлоагр	15	
6	Ревізія теплообмінника котла DUO100T максимальною потужністю до 0,1мВт	котлоагр	15	

7	Перевірка котлоагрегатів на щільність після ремонту, водогрійні котли продуктивністю до 0,1 мВт/г	котлоагр	15	
8	Хімічне очищення внутрішньої поверхні трубок з кольорових металів кожухотрубчастих теплообмінників котлів DUO100T, внутрішній діаметр корпуса до 100 мм, довжина трубного пучка до 1000 мм, ступінь засмічення до 25 %	апарат	6	
9	Хімічне очищення внутрішньої поверхні трубок з кольорових металів кожухотрубчастих теплообмінників котлів 26 ТСХ , внутрішній діаметр корпуса до 100 мм, довжина трубного пучка до 1000 мм, ступінь засмічення до 25 %	апарат	2	
10	Ремонт водопідігрівачів діаметром до 1 м	шт	9	
11	Заміна паронітових прокладок діаметром до 25 мм	шт	41	
12	Встановлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т, (демонтаж, ревізія, встановлення)	шт	8	
13	Ремонт запобіжних клапанів	шт	8	
14	Ремонт пальників для природнього газу, потужністю до 5 м3/час, демонтування (Котел Proterm)	пальник	2	
15	Ремонт пальників для природнього газу, потужністю до 5 м3/час, ревізія (котел Proterm)	пальник	2	
16	Ремонт пальників для природнього газу, потужністю до 5 м3/час, монтаж (котел Proterm)	пальник	2	
17	Ремонт пальників для природнього газу, потужністю до 5 м3/час, демонтування (котел Колвітерм DUO100T)	пальник	9	
18	Ремонт пальників для природнього газу, потужністю до 5 м3/час, ревізія (котел Колвітерм DUO100T)	пальник	9	
№		Одиниця	Кількість	Примітка
п/п	Найменування робіт і витрат	виміру		
1	2	3	4	5
19	Ремонт пальників для природнього газу, потужністю до 5 м3/час, монтаж (котел Колвітерм DUO100T)	пальник	9	
20	Ремонт газорегуляторного пункту з двома регуляторами, тип регулятора DIVAL	пункт	1	
21	Ремонт газорегуляторного пункту з одним регулятором, тип регулятора FE-10, FE-25	пункт	7	
22	Ремонт плати автоматичного регулювання, управління,	шт	2	

	захисту і сигналізації котла DUO 100T . Пристрої схеми автоматичного розпалювання пальників. Блок командно-інформаційний, група складності ремонту II			
23	Налагодження схем газосигналізації технологічної, аварійної, запобіжної. Схема сигналізації з кількістю приєднань [реле, автоматів, контактів, елементів індикації, запобіжників, перемикачів та ін.] до 10	схема	9	
24	Режимно-налагоджувальні і балансові випробування водогрійних котлів. Режимно-налагоджувальні випробування на водогрійних котлах загальною продуктивністю до 1,74 МВт	контрл.	1	
25	Система постачання газоподібним або рідким паливом [газопроводи (L= 958 м) від Вузла обліку до 9-ти котелень], теплопродуктивність до 10 Гкал/год	Система	1	